



LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS
KLAIPĖDOS APSKRITIES ORGANIZACIJA

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015-06-01 Nr. PT-15-07

Klaipėda

Posėdis įvyko 2015-05-28, 15:00 val.

Dalyvavo ekspertų tarybos nariai: Petras Džervus, Edmundas Andrijauskas, Vaidotas Dapkevičius, Vytautas Grykšas, Almantas Mureika, Margarita Ramanauskienė, Ramunė Staševičiūtė, Laima Šliogerienė.

1. SVARSTYTA. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pastato atnaujinimo (fasadų modernizavimas) techninė užduotis.

Užsakovas - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, **techninės užduoties rengėjas** - UAB „Baltic Engineers“.

NUTARTA. Nepritarti pateikto vertinimui KVJUD pastato atnaujinimo (fasadų modernizavimo) techninės užduoties projekto turiniui, motyvuojant:

1. Siūloma iš esmės pakeisti unikalaus statinio, stipriai įtakojančio Klaipėdos miestovaizdį, neabejotinai vertingo vėlyvojo modernizmo architektūrinio objekto, vaizdą.
2. Techninės užduoties projekto sudėtyje esančioje *galimybių studijoje* yra ignoruojama originalaus projekto autorių (arch. R. Lajus) architektūrinė koncepcija.
3. Pateikiama fasadų atnaujinimo variantų studija, siūlomos 3 galimos kryptys: Dvigubas fasadas; Esamo fasado papildymas; Esamų fasadinių plokščių demontavimas ir naujo fasado įrengimas. Variantas, kuriuo būtų respektuojama fasadų grafika ir išskirtinumas, nėra pateikiamas.
4. Energetinio efektyvumo pasiekimui neišnagrinėtos visos galimos alternatyvos, pvz. fasadų apšildymo iš vidaus, kartu su inžinerinės šildymo sistemos atnaujinimu.

Posėdžio pirmininkas

(parašas)

Petras Džervus

Posėdžio sekretorius

(parašas)

Darius Raišutis